муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7 Долина детства»
Советского района Волгограда»
400138, Россия, Волгоград,
ул. им. полковника Добрушина, здание 3
тел./факс (8442) 43-83-34,
ИНН/КПП 3460075106/346001001
ОКПО 35618127, ОГРН 1193443000662

Государственному инспектору
г.Волгограда по пожарному надзору
А.В.Меркулову

от 12.07.2021 № 186

Уважаемый Александр Васильевич!

Администрация МОУ «Детский сад № 7 «Долина детства» в ответ на Ваше представление № 006-46/2021/3 от 22.06.2021г. сообщает следующее:

1. Не обеспечено содержание эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно: имеется физический износ ступеней наружной лестницы, ведущей из помещений групп № 1 и № 2 – ***будет устранено к 01.09.2021г.***
2. Не обеспечено автоматическое открывание магнитных запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания – ***замечание устранено.***
3. Не организовано своевременное обслуживание и проведение проверок части водоотдачи не реже 2 – х раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации – ***замечание устранено (протокол № 7- 17Г-21 от 02.07.2021).***
4. Помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, на задвижки и насосном пожарном агрегате не обеспечена табличка с информацией о защищаемых помещениях – ***замечание устранено.***
5. Не организовано проведение проверки работоспособности задвижки с электроприводом (не реже 2 –х раз в год), установленной на вводной линии водомерного устройства, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты – ***замечание устранено (протокол № 7- 17Э-21 от 02.07.2021).***
6. Не организовано проведение проверок работоспособности пожарного насосного агрегата (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты - ***замечание устранено (протокол № 7- 17Н -21 от 02.07.2021).***
7. Применить дисциплинарное воздействие к лицам допустившим нарушения обязательных требований пожарной безопасности – ***приказ о дисциплинарном наказании заведующего хозяйством от 12.07.2021г. № 143).***

Заведующий И.А.Юрова

1 листов
Вх № 43
13. 07 2021
Советское ОГПН УГПН ГУ МЧС России по Волгоградской области